

Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania zagrożenia wybuchu gazu w Przedszkolu Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Siemiatyczach

1. Jeśli osoba wchodząca do budynku przedszkola lub już w nim przebywająca (pracownik przedszkola, rodzic, gość) wyczuje zapach gazu ziemnego lub innego, zobowiązana jest do podjęcia działań chroniących ludzkie zdrowie i życie oraz minimalizujących ryzyko wybuchu.
2. Osoba, o której mowa w pkt 1, jest zobowiązana:
 - do zawiadomienia dyrektora przedszkola lub, w razie nieobecności dyrektora, jego zastępcy; w przypadku, gdy kontakt z dyrektorem w danym momencie jest niemożliwy, zawiadamia pogotowie gazowe oraz administratora budynku,
 - do niewpuszczania osób postronnych do budynku.
3. Dyrektor przedszkola po otrzymaniu informacji o zagrożeniu podejmuje następujące działania:
 - zawiadamia pogotowie gazowe oraz administratora budynku,
 - wydaje woźnemu zalecenie niewpuszczania do budynku żadnych osób aż do chwili, gdy specjaliści nie ustalą źródła zapachu gazu i nie wydadzą stosownych decyzji,
 - w przypadku podejrzenia dużego zagrożenia podejmuje decyzję o ewakuacji osób już przebywających w budynku,
 - wydaje zakaz włączania oświetlenia elektrycznego oraz innych urządzeń elektrycznych, a także wyłączania już palącego się oświetlenia,
 - wydaje zakaz używania otwartego ognia (np. zapalek, zapalniczek),
 - zamyka osobiście zawór gazu lub wydaje polecenie innej upoważnionej osobie (np. konserwatorowi),
 - nakazuje wszystkim pracownikom przedszkola otwarcie okien na oścież,
 - udziela wyczerpujących informacji ekipie specjalistów pogotowia oraz udostępnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do przeprowadzenia akcji,
 - stosuje się do wskazówek udzielanych przez osoby uprawnione.
4. Dyrektor przedszkola zezwala na ponowne użytkowanie budynku przedszkola dopiero po otrzymaniu zezwolenia od specjalistów stwierdzających ustanie zagrożenia.